

SMAEPA ENTRE BRESLE ET YERES

Prix et Qualité du Service Public

Service de l'Assainissement Collectif

RAPPORT ANNUEL 2025



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2025
conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales

Etabli par le SMAEPA
« Entre Bresle et Yères »

2025

Document établi
Le 20 Avril 2026

□ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le SMAEPA ENTRE BRESLE ET YERES regroupe les communes de AUBEGUIMONT, AUBERMESNIL-AUX-ERABLES, CAMPNEUSEVILLE, DANCOURT, FALLEN COURT, FOU CARMONT, GRANDCOURT, HODENG-AU-BOSC, NESLE-NORMANDEUSE, PIERRECOURT, PREUSEVILLE, REALCAMP, RETONVAL, RICHEMONT, SAINT-LEGER-AUX-BOIS, SAINT-LEGER-SUR-BRESLE, SAINT-MARTIN-AU-BOSC, SAINT-RIQUIER-EN-RIVIERE, VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE ET VILLERS-SOUS-FOUCARMONT.

Les communes concernées par la compétence assainissement collectif sont les suivantes : AUBEGUIMONT, AUBERMESNIL-AUX-ERABLES, CAMPNEUSEVILLE, FOU CARMONT, GRANDCOURT, HODENG-AU-BOSC, NESLE-NORMANDEUSE, PIERRECOURT, REALCAMP, RICHEMONT, SAINT-LEGER-AUX-BOIS, SAINT-LEGER-SUR-BRESLE, VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE ET VILLERS-SOUS-FOUCARMONT.

□ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en régie.

□ PRESTATIONS ASSURÉES DANS LE CADRE DU SERVICE

La collectivité prend en charge :

Gestion du service	Electricité
Gestion des abonnés	Accueil des usagers, facturations, traitement des doléances client
Mise en service	Des branchements, des collecteurs
Entretien	Curage des lagunes, de la voirie, des branchements, des clôtures, des collecteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement, des postes de relèvement, des stations d'épuration, du génie civil, espaces verts, installations de télégestion, matériel tournant
Renouvellement	Des branchements, des clôtures, des collecteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement, des postes de relèvement, des stations d'épuration, du génie civil, espaces verts, matériel de télégestion, matériel de traitement, matériels tournants, robinetterie
Prestations particulières	collecte et épandage des boues, curage hydrodynamique, traitement des boues

INDICATEURS TECHNIQUES DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

❑ CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE

- Abonnés du service

Abonnés	2024	2025	Variation
Nombre d'abonnés domestiques	2 494	2 509	+ 0.60 %

- Répartition des abonnés par commune :

	<u>Année 2024</u>	<u>Année 2025</u>
AUBEGUIMONT	85	84
AUBERMESNIL AUX ERABLES	98	98
CAMPNEUSEVILLE	149	153
FOUCARMONT	482	485
GRANDCOURT	142	140
HODENG AU BOSC	221	228
NESLE NORMANDEUSE	218	214
PIERRECOURT	200	202
REALCAMP	277	277
RICHEMONT	1	5
ST LEGER AUX BOIS	241	239
ST LEGER SUR BRESLE	36	39
VIEUX ROUEN SUR BRESLE	247	248
VILLERS SOUS FOUCARMONT	97	97
Total des abonnés	2 494	2 509

- Longueur du réseau :

	2025	2026	Variation
Linéaire du réseau hors branchements en km	75	75	0 %

- Volumes facturés :

Volumes facturés (m3)	2024	2025	Variation
Aux abonnés domestiques	121 864	150 413	+ 23.43 %

Le service gère 8 stations d'épuration.

□ LAGUNAGE D'AUBEGUIMONT

- Traitement des effluents

Type de station : traitement biologique par lagunage naturel

Commune d'implantation : Aubéguimont

Capacité nominale : 250 Equivalents-Habitants

La population raccordée à la station d'épuration est de : 201 habitants.

🔗 Le contrôle n'a pas été effectué en 2025 (un bilan tous les deux ans). **Ce sont donc les résultats de 2024.**

- Bilan auto-surveillance du 25 au 26 mars 2024 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DBO	DCO	MES	NTK	NH4	Pt
Résultats entrée station	310 mg (O2)/L	778 mg (O2)/L	230 mg/L	109 mg (N)/L	90 mg(N)/L	10.1 mg(P)/L
Résultats sortie station	4 mg (O2)/L	36 mg (O2)/L	4.5 mg/L	5.5 mg (N)/L	3.6 mg(N)/L	2.79 mg(P)/L

- Données techniques du SATESE du 28 mai 2024 (pas de visite en 2025)

	DBO	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Résultats des analyses en Entrée	160 mg (O2)/L	501 mg (O2)/L	340 mg/L	89 mg/L	89 mg/L	11.3 mg/L
Résultats des analyses en Sortie	2 mg (O2)/L	42 mg (O2)/L	14 mg/L	2.5 mg/L	17.52 mg/L	7.7 mg/L
Rendement de la station d'épuration	99 %	91 %	96 %	97 %	80 %	30 %

Lors de la visite, la station d'épuration rejetait une eau d'excellente qualité, respectant l'ensemble des niveaux de rejet imposés par sa déclaration. Sa charge hydraulique représentait 61 % de sa charge nominale et sa charge organique environ 25 %. Pour répondre à l'arrêté du 15 juillet 2015, il est conseillé de réaliser une étude diagnostic sur le système d'assainissement.

□ LAGUNAGE DE CAMPNEUSEVILLE

- Traitement des effluents

Type de station : traitement biologique par lagunage naturel

Commune d'implantation : CAMPNEUSEVILLE

Capacité nominale : 500 Equivalents-Habitants

La population raccordée à la station d'épuration est de : 423 habitants.

- Rejet

Milieu récepteur du rejet : Peupleraie

- Bilan auto-surveillance du 26 au 27 février 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DBO	DCO	MES	NTK	NH4+	Pt
Résultats entrée station	480 mg (O2)/L	1 096 mg (O2)/L	120 mg /L	96.8 mg (N)/L	65 mg (N)/L	15 mg (P)/L
Résultats sortie station	6 mg (O2)/L	85 mg (O2)/L	38 mg /L	30.9 mg (N)/L	22 mg (N)/L	5.35 mg (P)/L

- Données techniques du SATESE du 17 novembre 2025

	DBO	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Résultats des analyses en entrée	300 mg (O2)/L	680 mg (O2)/L	210 mg/L	118 mg/L	118 mg/L	10.6 mg/L
Résultats des analyses en sortie	8 mg (O2)/L	108 mg (O2)/L	14 mg/L	18.2 mg/L	23.42 mg/L	4.39 mg/L
Rendement de la station d'épuration	97 %	84 %	93 %	85 %	80 %	59 %

Lors de la visite, la station d'épuration de Campneuseville rejetait dans le milieu naturel une eau d'excellente qualité ; respectant l'ensemble des niveaux de rejet de sa déclaration afin de répondre à l'arrêté du 21 juillet 2015.

La mise à jour de l'étude diagnostique est à réaliser.

□ STATION D'EPURATION DE FOUCARMONT

◆ Traitement des effluents

Type de station : boues activées

Commune d'implantation : Foucarmont

Capacité nominale : 2 000 Equivalents-Habitants

La population raccordée à la station d'épuration est de : 1 343 habitants.

- Bilan auto-surveillance de l'année 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

		DB0	DCO	MES	NTK	NH4+	Pt
Résultats entrée station	Janvier	200 mg (O2) /L	484 mg (O2) /L	110 mg /L	69.5 mg N/L	52 mg N /L	7.5 mg P /L
	Février	120 mg (O2) /L	261 mg (O2) /L	69 mg /L			
	Mars	150 mg (O2) /L	408 mg (O2) /L	89 mg /L			
	Avril	14 mg (O2) /L	315 mg (O2) /L	160 mg /L	64.3 mg N/L	42 mg N/L	5.05 mg P /L
	Mai	350 mg (O2) /L	1 006 mg (O2) /L	290 mg /L			
	Juin	560 mg (O2) /L	987 mg (O2) /L	190 mg /L			
	Juillet	300 mg (O2) /L	940 mg (O2) /L	300 mg /L	111 mg N/L	81 mg N/L	15.7 mg P /L
	Août	380 mg (O2) /L	982 mg (O2) /L	330 mg /L			
	Septembre	240 mg (O2) /L	736 mg (O2) /L	260 mg /L			
	Octobre	360 mg (O2) /L	995 mg (O2) /L	280 mg /L	116 mg N/L	92 mg N/L	11.6 mg P /L
	Novembre	150 mg (O2) /L	369 mg (O2) /L	120 mg /L			
	Décembre	380 mg (O2) /L	1 062 mg (O2) /L	310 mg /L			
Résultats sortie station	Janvier	3 mg (O2) /L	17 mg (O2) /L	4.7 mg /L	3.7 mg N/L	0.70 mg N/L	1.78 mg P /L
	Février	2 mg (O2) /L	16 mg (O2) /L	4 mg /L			
	Mars	2 mg (O2) /L	12 mg (O2) /L	4 mg /L			
	Avril	<1 mg (O2) /L	17 mg (O2) /L	4.2 mg /L	2.8 mg N/L	<0.4 mg N/L	1.08 mg P /L
	Mai	2 mg (O2) /L	25 mg (O2) /L	5.6 mg /L			
	Juin	3 mg (O2) /L	24 mg (O2) /L	3.3 mg /L			
	Juillet	3 mg (O2) /L	30 mg (O2) /L	7.7 mg /L	1.7 mg N/L	<0.4 mg N/L	2.54 mg P /L
	Août	3 mg (O2) /L	16 mg (O2) /L	4.9 mg /L			
	Septembre	4 mg (O2) /L	42 mg (O2) /L	5.4 mg /L			
	Octobre	2 mg (O2) /L	18 mg (O2) /L	4.9 mg /L	2.3 mg N/L	<0.4 mg N/L	2.35 mg P /L
	Novembre	3 mg (O2) /L	17 mg (O2) /L	8.7 mg /L			
	Décembre	2 mg (O2) /L	17 mg (O2) /L	3 mg /L			

◆ Données techniques du SATESE du 21 juillet 2025

	DB05	DCO	MES	NK	NGL	Pt
Concentrations et Charges « entrée » kg/jour	77 mg/L	151 mg /L	77 mg/L	19 mg(N)/L	19 mg(N)/L	2.3 mg(P)/L
Concentrations et Charges « sortie » kg/jour	0.38 mg/L	4.17 mg /L	0.51 mg/L	0.19 mg(N)/L	0.44 mg(N)/L	0.5 mg(P)/L
Rendement de la station d'épuration	99 %	97 %	99 %	99 %	98 %	78 %

Lors du bilan journalier, la station d'épuration de Foucarmont a rejeté une eau de bonne qualité. Seul, le paramètre Phosphore dépassait légèrement le seuil imposé dans la déclaration de rejet de la station. Ce paramètre est à respecter sur une moyenne des bilans réalisés sur l'année. Pour information, il a été respecté lors des bilans d'autosurveillance de 2024. La charge journalière reçue représentait 58 % de la capacité hydraulique de la station et 64 % de sa charge organique. Afin de respecter l'arrêté du 21 juillet 2015, une étude diagnostique est à réaliser. Elle permettra de répertorier l'ensemble des anomalies du système d'assainissement et d'établir un programme de travaux hiérarchisé.

□ LAGUNAGE DE GRANDCOURT

- Traitement des effluents

Type de station : filtres plantés de roseaux

Commune d'implantation : GRANDCOURT

Capacité nominale : 550 Equivalent habitant

La population raccordée à la station d'épuration est de : 328 habitants.

- Rejet

Milieu récepteur du rejet : zone d'infiltration

- Bilan auto-surveillance des 02 et 03 décembre 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DB0	DCO	MES	NTK	NH4+	Pt
Résultats entrée station	420 mg (O2)/L	900 mg (O2)/L	200 mg/L	140 mg (N)/L	110 mg (N)/L	12.1 mg (P)/L
Résultats sortie station	13 mg (O2)/L	65 mg (O2)/L	14 mg/L	6.4 mg (N)/L	5.4 mg (N)/L	12.6 mg (P)/L

- Données techniques du SATSE du 28 juillet 2025

	DB0	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Résultats des analyses en entrée station	280 mg (O2)/L	654 mg (O2)/L	160 mg/L	88 mg/L	88 mg/L	8.89 mg /L
Résultats des analyses en sortie	25 mg (O2)/L	94 mg (O2)/L	25 mg/L	23.2 mg/L	78.3 mg/L	10.3 mg /L
Rendement de la station d'épuration	91 %	86 %	84 %	74 %	11 %	/

Lors de la visite, la station d'épuration de Grandcourt rejetait des effluents de qualité correcte avec un léger dépassement en DCO et en NK par rapport au niveau de rejet imposé dans sa déclaration. Une augmentation de la fréquence d'alternance des filtres plantés de roseaux devrait améliorer les performances épuratoires. La replantation des roseaux prévue en automne sur le deuxième étage devrait également améliorer le fonctionnement de la station. Afin de répondre à l'arrêté du 21 juillet 2015, une étude diagnostique est réalisée sur l'ensemble du système d'assainissement.

□ **STATION D'EPURATION DE HODENG AU BOSC (GUIMERVILLE)**

- Traitement des effluents

Type de station : bio-disques

Commune d'implantation : Hodeng au Bosc

Capacité nominale : 1000 Equivalents-Habitants

La population raccordée à la station d'épuration est de 816 habitants.

- Bilan auto-surveillance des 19 et 20 mars 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DB05	DCO	MES	NTK	Pt
Résultats entrée station	1 600 mg (O2)/L	4 411 mg (O2)/L	2 000 mg/L	220 mg (N)/L	42.2 mg (P)/L
Résultats sortie station	13 mg (O2)/L	81 mg (O2)/L	17 mg/L	6 mg (N)/L	11 mg (P)/L

- Bilan auto-surveillance des 25 et 26 juin 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DB05	DCO	MES	NTK	Pt
Résultats entrée station	550 mg (O2)/L	1 465 mg (O2)/L	750 mg/L	87.6 mg (N)/L	18.1 mg (P)/L
Résultats sortie station	15 mg (O2)/L	92 mg (O2)/L	22 mg/L	11.9 mg (N)/L	12.7 mg (P)/L

- Données techniques du SATESE du 24 avril 2025

	DB0	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Résultats des analyses en entrée station	430 mg (O2)/L	1 152 mg (O2)/L	340 mg/L	107 mg/L	107 mg/L	15.2 mg /L
Résultats des analyses en sortie	7 mg (O2)/L	62 mg (O2)/L	7.8 mg/L	4 mg/L	48.14 mg/L	14.3 mg /L
Rendement de la station d'épuration	98 %	95 %	98 %	96 %	55 %	6 %

Lors de la visite, la station d'épuration d'Hodeng au Bosc rejetait dans le milieu naturel, une eau de très bonne qualité, respectant l'ensemble des niveaux de rejet imposés par la déclaration du 27 septembre 2011. L'exploitation du site est sérieuse. Afin de répondre à l'arrêté du 21 juillet 2015, l'étude diagnostique est à réaliser. Outre l'obligation réglementaire, elle permettra d'identifier et de localiser les anomalies du système d'assainissement afin d'obtenir un programme de travaux hiérarchisés.

□ STATION D'EPURATION DE NESLE NORMANDEUSE

- Traitement des effluents

Type de station : boues activées

Commune d'implantation : Nesle-Normandeuse

Capacité nominale : 1000 Equivalents-Habitants

La population raccordée à la station d'épuration est de 971 habitants.

- Bilan auto-surveillance des 12 et 13 février 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DB05	DCO	MES	NTK	Pt
Résultats entrée station	28 mg (O2)/L	78 mg (O2)/L	45 mg/L	12.1 mg (N)/L	1.64 mg (P)/L
Résultats sortie station	2 mg (O2)/L	13 mg (O2)/L	6.2 mg/L	1.2 mg (N)/L	1.71 mg (P)/L

- Bilan auto-surveillance des 23 et 24 juin 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DB05	DCO	MES	NTK	Pt
Résultats entrée station	120 mg (O2)/L	277 mg (O2)/L	150 mg/L	37.7 mg (N)/L	3.99 mg (P)/L
Résultats sortie station	4 mg (O2)/L	15 mg (O2)/L	5.8 mg/L	2.6 mg (N)/L	1.90 mg (P)/L

- Données techniques du SATESE (visite du 08 septembre 2025)

	DB05	DCO	MES	NK	NGL	Pt
Résultats des analyses en entrée	620 mg (O2)/L	1 489 mg (O2)/L	440 mg/L	182 mg/L	182 mg/L	21 mg/L
Résultats des analyses en sortie	4 mg (O2)/L	39 mg (O2)/L	6.7 mg/L	9 mg/L	9.27 mg/L	6.82 mg/L
Rendement de la station d'épuration	99 %	97 %	98 %	95 %	95 %	68 %

Le jour de la visite du SATESE, la station d'épuration de Nesle-Normandeuse restituait dans le milieu naturel une eau de bonne qualité respectant l'ensemble des paramètres physicochimiques de sa déclaration. Dans le cadre de l'arrêté du 21 juillet 2015, il est nécessaire que le maître d'ouvrage engage le diagnostic de son système d'assainissement.

□ LAGUNAGE DE REALCAMP

- Traitement des effluents

Type de station : traitement biologique par lagunage naturel

Commune d'implantation : SAINT-LÉGER-AUX-BOIS

Capacité nominale : 1 000 Equivalent habitant

La population raccordée à la station d'épuration est de : 1 368 habitants.

- Rejet

Milieu récepteur du rejet : Peupleraie

- Bilan auto-surveillance du 01 au 02 juillet 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DBO	DCO	MES	NTK	NH4+	Pt
Résultats entrée station	410 mg (O2)/L	967 mg (O2)/L	310 mg /L	136 mg (N)/L	94 mg (N)/L	14.5 mg (P)/L
Résultats sortie station	14 mg (O2)/L	125 mg (O2)/L	64 mg/L	32.1 mg (N)/L	21 mg (N)/L	6.77 mg (P)/L

- Bilan auto-surveillance du 05 au 06 octobre 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DBO	DCO	MES	NTK	NH4+	Pt
Résultats entrée station	420 mg (O2)/L	1 039 mg (O2)/L	370 mg/L	131 mg (N)/L	100 mg (N)/L	14.3 mg (P)/L
Résultats sortie station	10 mg (O2)/L	90 mg (O2)/L	30 mg/L	16 mg (N)/L	9.5 mg (N)/L	6.56 mg (P)/L

- Données techniques du SATESE du 27 mai 2024 (pas de visite en 2025)

	DBO	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Résultats des analyses en entrée	230 mg (O2)/L	851 mg (O2)/L	280 mg/L	148 mg/L	148 mg/L	16.7 mg/L
Résultats des analyses en sortie	16 mg (O2)/L	118 mg (O2)/L	120 mg/L	47 mg/L	49.2 mg/L	9 mg/L
Rendement de la station d'épuration	93 %	86 %	57 %	68 %	67 %	46 %

Lors de la visite, la station d'épuration de Réalcamp rejetait dans le milieu naturel une eau de mauvaise qualité avec un fort dépassement en MES par rapport au seuils imposés par la déclaration du 16/11/1982.

Une étude de faisabilité pour la réhabilitation de ce système de traitement a été lancée.

□ STATION D'EPURATION DE VIEUX ROUEN SUR BRESLE

- Traitement des effluents

Type de station : boues activées

Commune d'implantation : Vieux-Rouen-Sur-Bresle

Capacité nominale : 600 Equivalents-Habitants

La population raccordée à la station d'épuration est de 440 habitants.

- Bilan auto-surveillance des 06 et 07 mai 2025 (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental)

	DB05	DCO	MES	NTK	NH4+	Pt
Résultats entrée station	180 mg (O2)/L	409 mg (O2)/L	180 mg/L	52 mg (N)/L	41 mg (N)/L	6.29 mg (P)/L
Résultats sortie station	8 mg (O2)/L	63 mg (O2)/L	23 mg/L	4.7 mg (N)/L	<0.4 mg (N)/L	3.32 mg (P)/L

- Données techniques du SATESE (visite du 24 avril 2025)

	DB05	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Résultats des analyses en entrée	290 mg (O2)/L	590 mg (O2)/L	200 mg/L	46.3 mg/L	46.3 mg/L	6.17 mg/L
Résultats des analyses en sortie	6 mg (O2)/L	38 mg (O2)/L	17 mg/L	4.3 mg/L	20.35 mg/L	3.31 mg/L
Rendement de la station d'épuration	98 %	94 %	91 %	91 %	56 %	46 %

Malgré le vieillissement des ouvrages, la station d'épuration de Vieux Rouen Sur Bresle, rejetait dans le milieu naturel, une eau d'excellente qualité respectant l'ensemble des niveaux de rejet de l'autorisation du 29 janvier 1982. Afin de répondre à l'arrêté du 21 juillet 2015, l'étude diagnostique est à réaliser sur l'ensemble du système de traitement. Outre l'obligation réglementaire, cette étude permettra d'identifier les anomalies et d'obtenir une proposition de programme de travaux hiérarchisé.

INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

□ INDICATEURS FINANCIERS GÉNÉRAUX

- Recettes d'exploitation

La recette d'exploitation 2025 résultant du prix du service d'assainissement collectif s'élève à **377 168.34 €**.

- Etat de la dette

Au 31 décembre 2025, il restait **80 504 €** de factures impayées sur le rôle 2025 (*montant total : eau et assainissement*)

□ PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le prix de service est défini à partir de la consommation d'eau potable de chaque abonné.

Les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu du relevé.

L'assemblée délibérante vote les tarifs de vente d'eau aux usagers du service.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujetti à la TVA.

□ PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Evolution de l'abonnement

	2025	2026
Abonnement	20.92	21.97

- Evolution du tarif de l'assainissement collectif

	1 ^{er} janv 2025	1 ^{er} janv 2026	variation
Part de la collectivité			
Part proportionnelle (€ HT/m ³)	2.50	2.63	+ 5.2 %
Redevance performance des systèmes d'assainissement	0.089	0.356	+ 300 %
TVA (%)	10 %	10 %	0

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m3

	1 ^{er} janv 2025	1 ^{er} janv 2026	variation
Abonnement	20.92	21.97	+ 5.02 %
Collectivité	300.00	315.60	+ 5.2 %
Redevance performance des systèmes d'assainissement	10.68	42.72	+ 300 %
TVA	33.16	38.03	+ 14.69 %
Total (€ TTC)	364.76	418.32	+ 14.68 %

Prix global eau potable + assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m3

	1 ^{er} janv 2025	1 ^{er} janv 2026	variation
Part de la collectivité			
Abonnement eau	41.16 €	43.22 €	+ 5 %
Abonnement assainissement	20.92 €	21.97 €	+ 5.02 %
Pour le service d'eau potable	198.00 €	207.60 €	+ 4.85 %
Pour l'assainissement collectif	300.00 €	315.60 €	+ 5.2 %
Agence de l'eau			
Redevance consommation eau potable	55.20 €	40.80 €	- 26.09 %
Redevance pour performance des réseaux d'eau potable	10.80 €	17.76 €	+ 64.44 %
Redevance Prélèvement	12.00 €	12.00 €	0
Redevance performance des systèmes d'assainissement collectif	10.68 €	42.72 €	300 %
T.V.A.			
Pour le service d'eau potable	17.44 €	17.67 €	+ 1.32 %
Pour l'assainissement collectif	33.16 €	38.03 €	+ 14.69 %
Total T.T.C.			
▪ Pour le service d'eau potable	334.60 €	339.05 €	+ 1.33 %
▪ Pour le service d'assainissement collectif	364.76 €	418.32 €	+ 14.68 %
Total T.T.C. global	699.36 €	757.37 €	+ 8.29 %