Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 10 novembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. ENTRE BRESLE ET YERES
Mairie
158 ruo de l'Eglise
76340 REALCAMP

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. BRESLE ET YERES

Prélèvement 00309874
Unité de gestion SYN. BRESLE ET YERES (UGE 0856)
Installation ST LEGER AU BOIS (UDI 000509)
Point de surveillance Point communal (S 0000001026)
Commune REALCAMP
Localisation exacte ROBINET CUISINE - 15 BIS RUE DE L'EGLISE

Prélevé le : mardi 27 octobre 2026 à 09h35
par : LAURINE BIGOT
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	14	°C				25,00
Conductivité à 25°C	611	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,35	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,35	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00309934 Référence laboratoire : E.2026.19912-4

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL					0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0			
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0			
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL					0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
Titre alcalimétrique complet	26,2	°f					
Titre hydrotimétrique	28,0	°f					
MINERALISATION							
Sulfates	6,27	mg/L					250,00
Chlorures	15,5	mg/L					250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L					0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50			
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,34	mg/L		1,00			
Nitrates (en NO3)	17,1	mg/L		50,00			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES							
Carbone organique total	0,30	mg(C)/L					2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309874)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD