Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 20 novembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. ENTRE BRESLE ET YERES
Mairie
158 ruo de l'Eglise
76340 REALCAMP

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. BRESLE ET YERES

Prélèvement **00310146**
Unité de gestion SYN. BRESLE ET YERES (UGE 0856)
Installation VALLEE DE L'YERES BS (UDI 000539)
Point de surveillance Point communal (S 0000000581)
Commune GRANDCOURT
Localisation exacte CABINET MÉDICAL

Prélevé le : **jeudi 12 novembre 2026 à 13h25**
par : DAVY FREBERT
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0,39	NFU				2,00
Température de l'eau	13	°C				25,00
Conductivité à 25°C	662	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,49	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,51	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00310206 Référence laboratoire : E.2026.20981-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	27,5	°f				
Titre hydrotimétrique	27,0	°f				
MINERALISATION						
Sulfates	6,64	mg/L				250,00
Chlorures	17,1	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,37	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	18,7	mg/L		50,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,25	mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00310146)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD